



Od ENERGA OPEC Spółka z o.o.

Do Wszyscy Wykonawcy

T 29 760 32 91

Dot. Przetargu nieograniczonego na „Przebudowę sieci ciepłowniczej kanałowej na technologię rur preizolowanych z pogrubioną izolacją w Ostrołęce, w ulicach: Poznańska, Platynowa, Łęczysk, Kędzierskiego, Stefczyka, Kasprzaka, Okrzei – Zadanie 14”

Nr sprawy: 1/PN/PZP/POliŚ/ZAD14/2014

Ostrołęka, dn. 23.02.2015 r.

L.dz.180...../2015

**ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ORAZ O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA
I UZNANIU ICH OFERT ZA ODRZUCONE**

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę sieci ciepłowniczej kanałowej na technologię rur preizolowanych z pogrubioną izolacją w Ostrołęce, w ulicach: Poznańska, Platynowa, Łęczysk, Kędzierskiego, Stefczyka, Kasprzaka, Okrzei – Zadanie 14”. Nr sprawy: 1/PN/PZP/POliŚ/ZAD14/2014 zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez:

ENERGA Serwis Sp. z o.o., ul. Celna 13, 07-410 Ostrołęka

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez ENERGA Serwis Sp. z o.o., 07-410 Ostrołęka, ul. Celna 13 spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

Wybrana oferta jest jedyną ofertą spośród wszystkich złożonych i nie odrzuconych ofert.

Cena oferty: 1.881.900,00 zł brutto.

Ilość punktów – 100 (80 punktów w kryterium cena + 20 punktów w kryterium jakość).

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o wykluczeniu z postępowania Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o., ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń

i uznaniu jego oferty za odrzuconą

Uzasadnienie prawne.

Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o., ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi: „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy, nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu”. Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą.

Uzasadnienie faktyczne.

Zamawiający w pkt. 3.9.1. i 3.9.2. STWiORB zażądał złożenia dokumentów, które potwierdzałyby, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym przez niego wymaganiom.

Dokumenty te miały zawierać:

1. Zgodnie z pkt. 3.9.1. ppkt. 7) – Obliczenia strat ciepła zgodnie z wymaganiami i założeniami pkt. 3.6.
2. Zgodnie z pkt. 3.9.2 – Projekt wykonawczy, zawierający między innymi:
 - opis techniczny z uwzględnieniem charakterystycznych cech oferowanej technologii,
 - wykaz materiałów dla całego zamówienia (materiały preizolowane, technologii tradycyjnej, armatura odcinająca, elementy obudowy rurociągów lub armatury),
 - karty katalogowe, **dotyczące tylko elementów będących przedmiotem zamówienia i przewidywanych do zabudowy**, dla oferowanej technologii rur preizolowanych.

Wykonawca składając wyjaśnienia/uzupełnienia dostarczył dokumenty, które nie potwierdziły wymagań w zakresie:

1. Obliczeń zgodnych z wymaganiami STWiORB i założeniami pkt. 3.6. STWiORB,
2. Kompletności projektu wykonawczego zgodnie z wymaganiami jak wyżej, to jest: opis jest niejednoznaczny z kartami (inne studnie betonowe na zaworach z odw/odp. W opisie i wykazie materiałów, załączono karty katalogowe adaptera i poduszki kompensacyjnej bez uzasadnienia i uwzględnienia ich zastosowania w opisie i wykazie) w wykazie materiałów nie uwzględniono wszystkich elementów przebudowy – zwężeń, elementów sieci, studni na zawory z odw./odp. materiałów drogowych i in. elementów dla prawidłowej realizacji robót budowlanych objętych zamówieniem, nie załączono kart katalogowych ACN, trójkąta równoległego.

Wykonawca nie potwierdził tym samym spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) **zawiadamia o wykluczeniu z postępowania Wykonawcy:**

Konsorcjum:

- EKO Energetyka i Ciepłownictwo sp. z o.o., ul. Goworowska 2B/4, 07-410 Ostrołęka
- ALU Centrum W.Sudwoj Spółka jawna, ul. Sokołowska 2, 05-806 Komorów/Sokołów

i uznaniu jego oferty za odrzuconą

Uzasadnienie prawne.

Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę - Konsorcjum: EKO Energetyka i Ciepłownictwo sp. z o.o., ul. Goworowska 2B/4, 07-410 Ostrołęka i ALU Centrum W.Sudwoj Spółka jawna, ul. Sokołowska 2, 05-806 Komorów/Sokołów -na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi: „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy, nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu”.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w pkt. 3.9.1. STWiORB zażądał złożenia dokumentów, które potwierdzałyby, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym przez niego wymaganiom.

Dokumenty te miały zawierać wyniki badań dotyczących między innymi:

1. Zgodnie z ppkt. 2) – Badań pianki izolacyjnej, użytej do produkcji oferowanych rur preizolowanych zgodnie z wymaganiami pkt. 3.2. ppkt. 4) w zakresie:

d). wytrzymałości na ściskanie,

e). chłonności wody w podwyższonej temperaturze.

2. Zgodnie z ppkt. 4) – Badań zespołu rurowego na wytrzymałość na ścinanie w kierunku osiowym i stycznym zgodnie z wymaganiami pkt. 3.2. ppkt. 6).

Wykonawca składając wyjaśnienia/uzupełnienia dostarczył dokumenty, w których zawarto wyniki badań nie spełniające wymagań określonych przez Zamawiającego.

Wykonawca nie potwierdził tym samym spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o., ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń
Wykonawca wykluczony z postępowania, a jego oferta została uznana za odrzuconą.
2. ENERGA Serwis Sp. z o.o., ul. Celna 13, 07-410 Ostrołęka
Ilość punktów 100 (80 punktów w kryterium cena + 20 punktów w kryterium jakość.)
3. Konsorcjum:
 - EKO Energetyka i Ciepłownictwo sp. z o.o., ul. Goworowska 2B/4, 07-410 Ostrołęka
 - ALU Centrum W.Sudwoj Spółka jawna, ul. Sokołowska 2, 05-806 Komorów/SokołówWykonawca wykluczony z postępowania, a jego oferta została uznana za odrzuconą.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy PZP, umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po 05.03.2015 r.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu

Zenobia Gadomska

Wiceprezes Zarządu

Tadeusz Śniadała