

Lok 194/2014



Od ENERGA OPEC sp. z o.o.

Do Wszyscy Wykonawcy

Dot. Przetargu nieograniczonego na „Przebudowę sieci ciepłowniczej kanałowej na technologię rur preizolowanych z pogrubioną izolacją – os. Traugutta (ul. Traugutta i Witosa) w Ostrołęce – Zadanie 13”
Nr sprawy: 4/PN/PZP/POliŚ/ZAD13/2013

Ostrołęka, dnia 13.03.2014 r.

**ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY,
WYKLUCZENIU WYKONAWCY I ODRZUCENIU JEGO OFERTY**

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę sieci ciepłowniczej kanałowej na technologię rur preizolowanych z pogrubioną izolacją – os. Traugutta (ul. Traugutta i Witosa) w Ostrołęce – Zadanie 13” Nr sprawy: 4/PN/PZP/POliŚ/ZAD13/2013 **zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty** złożonej przez:

ENERGA Serwis Sp. z o.o., 07-410 Ostrołęka, ul. Celna 13

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez ENERGA Serwis Sp. z o.o., 07-410 Ostrołęka, ul. Celna 13 spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Wybrana oferta jest jedyną ofertą spośród wszystkich złożonych i nie odrzuconych ofert.
Cena oferty: 365.310 zł brutto.
Ilość punktów – 100.

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) **zawiadamia o wykluczeniu Wykonawcy –**

ALU-CENTRUM W.Sudwoj Sp.j., 05-806 Komorów/Sokołów, ul. Sokołowska 27

z postępowania o udzielenie zamówienia na „Przebudowę sieci ciepłowniczej kanałowej na technologię rur preizolowanych z pogrubioną izolacją – os. Traugutta (ul. Traugutta i Witosa) w Ostrołęce – Zadanie 13” Nr sprawy: 4/PN/PZP/POliŚ/ZAD13/2013.

Uzasadnienie prawne:

Podstawą prawną do wykluczenia jest art. 24 ust. 2. pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, który stanowi: „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu”.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca - **ALU-CENTRUM W.Sudwoj Sp.j., 05-806 Komorów/Sokołów, ul. Sokołowska 27** w dniu 21.02.2014 r. na podstawie art. 26 ust 3 i 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wezwany został do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień w zakresie:

ENERGA OPEC sp. z o.o.
ul. Celna 13
07-410 Ostrołęka

opec@energaopec.pl
www.energaopec.pl

Zarząd: Zenobia Gadomska – Prezes Zarządu
Tadeusz Śniadała – Wiceprezes Zarządu

Nordea Bank Polska S.A., z siedzibą w Gdyni, przy ul. Kieleckiej 2
IBAN: PL32 1440 1101 0000 0000 1184 3832
Kapitał zakładowy wpłacony: 13 919 000 zł

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy
KRS 000058898
NIP 758-00-00-309
Regon 550398985

1. Uzupełnienia kompletu badań współczynnika przewodzenia ciepła pianki w zakresie wymagań pkt. 3.9.1. pkt. 5) oraz badań składu pianki izolacyjnej zgodnie z wymaganiami pkt. 3.9.1. pkt. 2) STWiORB, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ,
2. Złożenia wyjaśnień odnośnie dostarczonych badań zespołu rurowego na wytrzymałość na ścinanie, które winny spełniać wymagania stawiane w STWiORB pkt. 3.9.1. ppkt. 4) w odniesieniu do wymagań normy PN-EN 253:2009,
3. Uzupełnienia Projektu wykonawczego zgodnie z wymaganiami STWiORB, będącej załącznikiem nr 8 do SIWZ pkt. 3.9.3., o:
 - opis techniczny ze szczegółami uwzględniającymi charakterystyczne cechy oferowanej technologii (nie podano rozwiązania dotyczącego załamań sieci, w ofercie załączono kartę katalogową mat kompensacyjnych, nie wykazano konieczności ich stosowania w opisie, nie występują w wykazie materiałów),
 - wykaz materiałów (nie jest kompletny i jednoznaczny z opisem oraz schematem montażowym, brak materiałów dla technologii tradycyjnej, niezbędnych do wykonania zadania, nie określono sposobu obudowy zaworów preizolowanych z zaworem odwadniającym/odpowietrzającym i brak tych elementów w wykazie materiałów, na schemacie opisano mufy termokurczliwe redukcyjne, które nie występują w wykazie, nie pokazano/opisano miejsca lokalizacji i wielkości rur osłonowych),
 - karty katalogowe lub uszczegółowienie kart załączonych do oferty (załączono karty dwóch rodzajów muf termokurczliwych, nie określając jednoznacznie, które z nich będą zastosowane do realizacji zadania, natomiast brak jest kart muf termokurczliwych redukcyjnych).

Wykonawca złożył kserokopie dokumentów, które nie zostały potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. Nie jest dokumentem kserokopia, stanowiąca odwzorowanie oryginału dokumentu, nie zaopatrzona w oświadczenie wykonawcy o jej zgodności z oryginałem.

Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowiącym, że „Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą” **zawiadamia, że oferta złożona przez ALU-CENTRUM W.Sudwoj Sp.j., 05-806 Komorów/Sokołów, ul. Sokołowska 27 została uznana za odrzuconą.**

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1. ENERGA Serwis Sp. z o.o., 07-410 Ostrołęka, ul. Celna 13
Ilość punktów w kryterium cena – 100
2. ALU-CENTRUM W.Sudwoj Sp.j., 05-806 Komorów/Sokołów, ul. Sokołowska 27
Oferta odrzucona

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 Ustawy PZP, umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po 24.03.2014 r.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Zenobia Gadomska

Wiceprezes Zarządu

Tadeusz Śniadają

ENERGA OPEC sp. z o.o.
ul. Celna 13
07-410 Ostrołęka

opec@energaopec.pl
www.energaopec.pl

Zarząd: Zenobia Gadomska – Prezes Zarządu
Tadeusz Śniadają – Wiceprezes Zarządu

Nordea Bank Polska S.A., z siedzibą w Gdyni, przy ul. Kieleckiej 2
IBAN: PL32 1440 1101 0000 0000 1184 3832
Kapitał zakładowy wpłacony: 13 919 000 zł

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000058898
NIP 758-00-00-309
Regon 550398985