

2012.06.14 643/12

Od **ENERGA OPEC sp. z o.o.**

Do **Wszyscy Wykonawcy**

Tel. 29 760 32 91

Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na „**Dostawę systemu odczytu
ciepłomierzy i wodomierzy– Zadanie 5**” –
5/PN/PZP/POIiŚ/ZAD5/2012

Ostrołęka, dn. 14.06.2012 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.) Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawę systemu odczytu ciepłomierzy i wodomierzy– Zadanie 5**” – 5/PN/PZP/POIiŚ/ZAD5/2012 zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez:

VECTOR Sp. z o.o.
81-577 Gdynia, ul. Krzemowa 6

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez VECTOR Sp. z o.o. 81-577 Gdynia, ul. Krzemowa 6 spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu,

Wybrana oferta jest jedyną ofertą spośród wszystkich złożonych i nie odrzuconych ofert.

Cena oferty: 3.149.638,86 zł brutto

Ilość punktów – 100.

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113 .poz.759 z póź. zm.) informuje o odrzuceniu oferty złożonej przez:

AIUT Sp. z o.o., 44-109 Gliwice, ul. Wyczółkowskiego 113

Uzasadnienie prawne:

Podstawą prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, który brzmi: "Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3".

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w trakcie badania oferty AIUT Sp. z o.o. stwierdził, co następuje:

1. Wchodząca w skład oferty specyfikacja techniczna koncentratorów telemetrycznych OKO 55xx oraz OKO 56xx wskazuje, że przesył danych bilingowych i nadzór nad infrastrukturą techniczną, będzie się odbywał z wykorzystaniem sieci publicznych. W Pkt.II.2a) Specyfikacji Technicznej (ST), Zamawiający określił wymagania dotyczące pracy urządzeń w standardzie GSM/GPRS z możliwością wykupu stałego APN.
2. Z treści wchodzącej w skład oferty specyfikacji technicznej modułów do transmisji pomiarów z ciepłomierzy (AKAM 1x32) oraz z opisu wyposażenia sprzętowego – moduły komunikacyjne do ciepłomierzy - wynika, że informowanie o przekroczeniu zadanych progów alarmowych, nie będzie odbywać się w sposób natychmiastowy. Nie spełnia to wymogu określonego w pkt. III.18 Specyfikacji Technicznej.



3. W punkcie II.9 ST Zamawiający określił wymagania odnośnie zapewnienia możliwości dostępu do danych przez minimum dwie przeglądarki internetowe. W dokumentacji użytkowej systemu telemetrycznego IMR Wykonawca w pkt. 2 określił możliwość dostępu do funkcji systemu poprzez jedną przeglądarkę.

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113 .poz.759 z póź. zm.) informuje o odrzuceniu oferty złożonej przez:

Konsorcjum:

Lider: JTC S.A., 42-500 Będzin, ul. Siemińska 25

Uczestnik: Control Sp. z o.o., 47-300 Krapkowice, ul. Opolska 69

Uzasadnienie prawne:

Podstawą prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, który brzmi: "Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3".

Uzasadnienie faktyczne:

Na podstawie złożonej oferty przez Wykonawcę „J.T.C” S.A. stwierdzono, że oferta jest niezgodną z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), tym samym nie spełnia wymagań postawionych przez Zamawiającego. Wykonawca nie zaoferował wymaganych urządzeń tj.: siłowników, zaworów regulacyjnych i czujników temperatury, więc zakres świadczenia Wykonawcy nie jest tożsamy z oczekiwaniami Zamawiającego, sprecyzowanymi w pkt. 1.2. SIWZ.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1. VECTOR Sp. z o.o.81-577 Gdynia, ul. Krzemowa 6
Ilość punktów w kryterium cena – 100.
2. AIUT Sp. z o.o., 44-109 Gliwice, ul. Wyczółkowskiego 113
Oferta odrzucona
3. Konsorcjum:
Lider: JTC S.A., 42-500 Będzin, ul. Siemińska 25
Uczestnik: Control Sp. z o.o., 47-300 Krapkowice, ul. Opolska 69
Oferta odrzucona.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy PZP, umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po 24.06.2012 r.

Z poważaniem:
PREZES ZARZĄDU

Zenobia Gadomska