

Od ENERGA OPEC sp. z o.o.

Do

Wszyscy Wykonawcy

T 29 760 32 91

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę sieci kanałowej na technologię rur preizolowanych – Ostrołęka, odcinek Statoi-Korczaka – zadanie 4” – 2/PN/PZP/POLIŚ/ZAD4/2011

Ostrołęka, 05.10.2011

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.) Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę sieci kanałowej na technologię rur preizolowanych – Ostrołęka, odcinek Statoi-Korczaka – zadanie 4” – 2/PN/PZP/POLIŚ/ZAD4/2011 zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez:

Lider: Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne CERBUD Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 32, 33-300 Nowy Sącz

Partner: AMSTER Sp. z o.o., ul. Lodowa 110, 93-232 Łódź

Partner: ISOPLUS POLSKA, Sp. z o.o., ul. Żeliwna 43 40-599 Katowice

Uzasadnienie

Oferta złożona przez: Lider: Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne CERBUD Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 32, 33-300 Nowy Sącz, Partner: AMSTER Sp. z o.o., ul. Lodowa 110, 93-232 Łódź, Partner: ISOPLUS POLSKA, Sp. z o.o., ul. Żeliwna 43 40-599 Katowice spełniła wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną, spośród wszystkich złożonych ofert.

Zaproponowana cena wynosi 1.493.220,00 zł brutto.

Jedynym kryterium wyboru oferty była cena.

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113 .poz.759 z póź. zm.) informuje o odrzuceniu oferty złożonej przez:

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o., ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń.

Uzasadnienie prawne: Podstawą prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, który stanowi: "Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia".

Uzasadnienie faktyczne: Oferta Przedsiębiorstwa Specjalistycznego ENERGOTERM Sp. z o.o. nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, tj.:



1. Harmonogram realizacji robót – załącznik nr 4 – **w harmonogramie brak prac przewidzianych do realizacji w 2011 r. – nie spełnia wymagań SIWZ art. XX pkt. 4.**
2. W przesłanej ofercie:
 - **obliczenia wytrzymałościowe wykonano nierzetelnie** (w obliczeniach podano rury standardowe, wyliczenia są dla rur plus); zgodnie z załączonymi obliczeniami wytrzymałościowymi w oferowanej technologii należy zastosować punkt stały – **brak tego elementu w wykazie materiałów załączonym do oferty oraz nie zaznaczono jego lokalizacji w adaptowanym projekcie – nie spełnia wymagań SIWZ art. I pkt. 4a i 4d,**
 - **brak wyników obliczeń strat ciepła – nie spełnia wymagań SIWZ I. pkt. 6 i 6a zgodnie z założeniami STWiOR pkt. 3.6.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy PZP, umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po 15.10.2011 r.

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU

Zenobia Gadomska