

Od ENERGA OPEC sp. z o.o.

Do

Wszyscy Wykonawcy

T 29 760 32 91

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę sieci kanałowej na technologię rur preizolowanych – Ostrołęka, ul. I Armii Wojska Polskiego – zadanie 3” – 1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD3/2011

Ostrołęka, 05.10.2011

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.) Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę sieci kanałowej na technologię rur preizolowanych – Ostrołęka, ul. I Armii Wojska Polskiego – zadanie 3” – 1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD3/2011 zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez:

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEDAL I
Krzysztof Jendrych
ul. Wyszyńskiego 11/35
94-042 Łódź.**

Uzasadnienie

Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEDAL I Krzysztof Jendrych ul. Wyszyńskiego 11/35, 94-042 Łódź. spełniła wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną, spośród wszystkich złożonych ofert.

Zaproponowana cena wynosi 2.066.820,66 zł brutto.

Jedynym kryterium wyboru oferty była cena.

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113 .poz.759 z póź. zm.) informuje o odrzuceniu oferty złożonej przez:

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o., ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń.

Uzasadnienie prawne: Podstawą prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, który stanowi: "Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia".

Uzasadnienie faktyczne: Oferta **Przedsiębiorstwa Specjalistycznego ENERGOTERM Sp. z o.o.** nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, tj.:

1. Harmonogram realizacji robót – załącznik nr 4 – **w harmonogramie brak prac przewidzianych do realizacji w 2011 r. – nie spełnia wymagań SIWZ art. XX pkt. 4,**
2. Adoptowany projekt załączony do oferty – niespójny z art. I SIWZ.
 - Brak szczegółowego opisu oferowanych złącz mufowych spełniających wymagania STWiOR – karty katalogowe złącz mufowych przedstawione w ofercie oraz podane w wykazie materiałów nie występują w zakresie średnic dla rur przewodowych DN 600, przewidywanych dla przebudowywanej sieci – **w dostarczonych dokumentach uzupełniających brak jest jednoznacznej deklaracji odnośnie rodzaju oferowanych złączy mufowych, załączone w ofercie karty katalogowe wyszczególnione w wykazie materiałów złącza nie są produkowane dla średnicy rury osłonowej DN 800 – nie spełnia wymagań SIWZ art. I pkt. 4a i 4d,**
3. W przesłanej ofercie:
 - zgodnie z załączonymi obliczeniami wytrzymałościowymi w oferowanej technologii należy zastosować wydłużenie jednego z ramion (**nie spełnia wymagań SIWZ, gdyż Zamawiający nie dopuszcza żadnych zmian co do długości sieci**) lub kompensatory osiowe oraz poduszki kompensacyjne – **brak tych elementów w wykazie materiałów załączonym do oferty oraz nie zaznaczono ich w adaptowanym projekcie – nie spełnia wymagań SIWZ art. I pkt. 4a i 4d,**
 - brak wyników obliczeń strat ciepła – **nie spełnia wymagań SIWZ I. pkt. 6 i 6a zgodnie z założeniami STWiOR pkt. 3.6.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy PZP, umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po 15.10.2011 r.

Z poważaniem:

 **PREZES ZARZĄDU**

Zenobia Gadomska