

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na **dostawy kabli nn, kabli SN i przewodów nn**

Na podstawie art. 20 ust. 6 Regulaminu udzielania zamówień w Energa Logistyka Sp. z o.o., zamawiający udziela odpowiedzi i wyjaśnień na pytania zadane w przedmiotowym postępowaniu.

12. Ze względu na datę przesunięcia terminu składania ofert proszę o potwierdzenie że kursy metali i waluty powinny być wykorzystane z dnia: 12.03.2021, chyba że kolejny raz termin składania ofert zostanie zmieniony

Odp.: Tak, kursy metali i waluty należy wziąć do przygotowania oferty z dnia 12.03.2021.

13. Złożenie oferty w temacie kabli SN jest początkiem procesu negocjacji czyli finalne podpisanie umowy nastąpi w innym terminie, czy w związku z tym trzeba przekładać dokumenty o których mowa w punkcie 3 jak poniżej:

3 WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełniony Formularz cen – **Załącznik nr 4** do zaproszenia,

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań technicznych zgodnie z załączonymi specyfikacjami technicznymi stanowiącymi załączniki nr 1 do umów na przewody nn i kable nn oraz z załącznikiem nr 3 do niniejszego zaproszenia (specyfikacja techniczna na kable SN).

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy.

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Oświadczenie RODO – **Załącznik nr 5** do zaproszenia

Odp.: Wraz z ofertą należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty wymienione w zaproszeniu.

14. W związku z punktem: Ofertę należy sporządzić na Formularzu cen, zgodnie z treścią załącznika nr 4

Czy drogą elektroniczną przesłać do Państwa wypełniony plik excel „załącznik nr 4” czy też powinien być on wydrukowany podpisany przez osobę upoważnioną i scan w formie pdf przesłany do Państwa?

Odp.: Oferta musi być sporządzona na formularzu cen i przesłana drogą mailową w zaszyfrowanym pliku *zip, do którego hasło należy przesłać na adresy mailowe podane w zaproszeniu (sposób przesłania oferty został opisany w pkt. 6.6 zaproszenia).

15. W związku z Pytaniem nr 3 Wykonawcy, z dnia 19.02.2021 r. w brzmieniu:

„Załącznik nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna kable elektroenergetyczne nn - Punkt II WYMAGANIA – Kable elektroenergetyczne nn

Zgodnie z p. 5.4 Zamawiający wymaga aby protokoły z badań typu były wydane przez laboratoria akredytowane w tym zakresie.

Czy w związku z powyższym wymaganiem Zamawiający dopuszcza protokoły z badań typu wystawione przez laboratorium akredytowane, zawierające badania nie objęte zakresem akredytacji udzielonej laboratorium zgodnie z certyfikatem akredytacji?”

i udzieloną przez Zamawiającego odpowiedzią o treści:

„Odp.: Zamawiający nie dopuszcza protokołu z badań typu wystawionego przez laboratorium, które nie jest akredytowane w zakresie danej normy, w oparciu o którą było wykonane badanie typu.”

zgodnie z którą, Zamawiający nie dopuszcza protokołu z badań typu wystawionego przez laboratorium, które nie jest akredytowane w zakresie danej normy, w oparciu o którą było wykonane badanie.

Przedmiotowa kwestia zawarta w pytaniu 3 dotyczy kabla typu XAKXS 4x120SM 1kV, na którego zapotrzebowanie Zamawiający określił na 1000m.

Zgodnie z zapisem w protokole z badań dla kabla XAKXS brak akredytacji dotyczy tylko jednego badania tj. odporności na korozję naprężeniową powłoki PE.

W związku z powyższym prosimy o odpowiedź, **czy Zamawiający dopuści odstępstwo od wymagania posiadania akredytacji w zakresie danej normy, w oparciu o którą było wykonane badanie dla wszystkich testów ujętych w protokole z badań poprzez wyłączenie badania odporności na korozję naprężeniową powłoki PE z tego zakresu.**

Odp.: Z uwagi na zakładany wolumen kabla nn typu XAKXS 4x120SM Zamawiający – dla tego typu kabla – dopuszcza dostarczenie protokołu z badania typu wystawionego przez laboratorium nieakredytowane w zakresie wymaganym w normie PN-HD 603 S1:2006P+A3:2009P Część 5 Sekcja G.

16. Mając na uwadze, że zarówno kable typu **YKXS** i **YnKXS**, a także objęty zakresem postępowania kabel typu **XAKXS 4x120SM 1kV**, są niestandardowymi konstrukcjami produkowanymi wyłącznie na potrzeby przedmiotowego postępowania, **prosimy o wyrażenie zgody przez Zamawiającego na wydłużenie terminu ich dostawy, tak aby był on nie krótszy niż 4 tygodnie od daty przekazania zamówienia konsygnacyjnego przez Zamawiającego.**

Odp.: Dla kabli typu YKXS, YnKXS oraz XAKXS Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy, tj. nie dłużej niż 4 tygodnie od daty przekazania zamówienia.